

規 格 書

キシダ化学株式会社

兵庫県三田市テクノパーク 14 番 10

品位 除湿装置用

品名 塩化リチウム (40%) (防蝕剤添加)

試 験 項 目	規 格 値
含量 (LiCl)	40% 以上
試 験 方 法	社内試験方法による。
性状 (参考) 黄色の液体。 ※クロム酸リチウム (Li_2CrO_4) 約 0.4% 含有	

上記規格は、予告無く変更する場合があります。

(2017. 10. 19)